

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

BẢN TIN ĐỘT XUẤT¹

**TÌNH HÌNH MƯA, LŨ, NGẬP LỤT, ÚNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG
CÀ LỒ - NGŨ HUYỆN KHÊ**

1. Tình hình mưa

- Thông tin về lượng mưa lớn thực đo trong tuần vừa qua tại các trạm KTTV trên lưu vực sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê.

T T	Tỉnh	Địa điểm	Lượng mưa thực đo (mm)						Tổng (mm)
			01/08	02/08	03/08	04/08	05/08	13h ngày 06/08	
1	Vĩnh Phúc	Quảng Cư	6,0	36,0	26,0	33,0	7,0	24,0	132,0
2	Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên	8,0	56,0	33,0	24,0	174,4	14,0	309,4
3	Vĩnh Phúc	Tam Đảo	15,0	150,0	52,0	12,0	70,1	102,0	401,1
4	Bắc Ninh	Phúc Lộc Phương	0,0	28,0	3,0	0,0	3,0	32,0	66,0
5	Bắc Ninh	Bến Hồ	8,0	48,0	36,0	8,0	1,0	51,0	152,0
6	Bắc Ninh	Bắc Ninh	2,0	62,0	43,0	1,0	0,0	63,0	171,0
7	Bắc Ninh	Đáp Cầu	2,0	55,0	22,0	0,0	2,0	52,0	133,0

Nhận xét:

Lượng mưa ngày tại Vĩnh Phúc ngày 2/8 – 13h ngày 06/8 của tỉnh Vĩnh Phúc từ 6mm - 56mm, mưa lớn xuất hiện vào ngày 02/8 ở Tam Đảo (150mm), ngày 5/8 ở Vĩnh Yên (174mm)

Tỉnh Bắc Ninh tuần vừa qua có lượng mưa ngày từ 2mm - 62mm, mưa chủ yếu vào ngày 6/8 tại Bến Hồ (51mm), Bắc Ninh (63mm) và Đáp Cầu (52mm).

- Dự báo lượng mưa trong tuần tới tại các trạm KTTV trên lưu vực sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê.

T T	Tỉnh	Địa điểm	Lượng mưa dự báo ngày (mm)								Tổng (mm)
			từ sau 13h ngày 06/08	7/08	8/08	9/08	10/0 8	11/08	11/08	13/0 8	
1	Vĩnh Phúc	Quảng Cư	0,6	14,8	0,0	0,6	0,2	0,9	2,6	10,9	30,6
2	Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên	0,0	11,2	0,0	0,4	12,6	24,5	1,1	0,0	49,8
3	Vĩnh Phúc	Tam Đảo	5,3	23,7	3,3	0,8	10,9	28,3	0,8	0,0	73,1

1 Bản tin đột xuất này được thực hiện khi xuất hiện mưa lớn, lũ, ngập lụt, úng trên các lưu vực sông

4	Bắc Ninh	Phúc Lộc Phương	0,4	8,8	0,6	0,7	10,8	20,5	2,9	0,0	44,7
5	Bắc Ninh	Bến Hồ	0,5	6,0	0,6	0,5	12,2	13,7	2,6	0,0	36,1
6	Bắc Ninh	Bắc Ninh	0,0	3,7	0,8	0,6	10,1	16,5	3,4	0,0	35,1
7	Bắc Ninh	Đáp Cầu	0,0	5,8	0,6	0,6	9,6	16,5	3,6	0,0	36,7

Nhận xét: Trong tuần tới, từ ngày 7/8 – 13/8 ở tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, lượng mưa ngày rải rác từ 0,4 - 23mm. Lượng mưa theo ngày tương đối nhỏ. Ngày 13/8 dự báo, các trạm có lượng mưa nhỏ, có nơi không mưa.

2. Mục nước thực đo trong tuần

- Mục nước thực đo tại các trạm thủy văn trên sông Cà Lồ, Ngũ Huyện Khê

Trạm	Mục nước trung bình ngày thực đo (m)						Hmax		Mục nước tương ứng với các cấp báo động (m)		
	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	(m)	Thời gian	I	II	III
Quảng Cur	26,65	26,73	26,84	26,96	27,15	27,96	28,17	13:00 6/8			
Bến Hồ	1,62	1,80	2,03	2,07	2,21	2,36	2,5	1:00 6/8	6,8	7,5	8,4
Đáp Cầu	1,08	1,36	1,91	2,06	1,96	2,38	2,52	13:00 4/8	4,3	5,3	6,3

3. Tình hình ngập lụt, úng

Bảng 5: Hiện trạng vận hành các công trình tiêu nước tỉnh Bắc Ninh

Tên TB	Số máy vận hành	Tên TB	Số máy vận hành	Tên TB	Số máy vận hành
I. TỈNH BẮC NINH					
H. Tiên Du	19	H. Quế Võ	30	H. Yên Phong	19
Tân Chi I		Kim Đồi II	2	Phấn Động	2
Tân Chi II	3	Phả Lại		Vạn An	1
Hán Quảng	3	Nhân Hòa		Đặng Xá	
Tri Phương	1	Phúc Lộc		Đông Thọ II (TĐ)	2
Phú Lâm I	4	Kim Đồi I	4	Vọng Nguyệt	
Phú Lâm II	8	Việt Thống	5	Trung Nghĩa	3
H. Bắc Ninh	27	Quế Tân	2	Trung Ngân	
Cổ Mễ		Thái Hòa		Bát Đàn	2
Ngô Khê	3	Cầu Tiên		Phù Cầm (TĐ)	2
Núi Hòn		Châu Cầu	10	Thọ Đức (TĐ)	4
Vũ Ninh	5	Long Khê		Đông Thọ I	3
Phong Khê	2	Hiền Lương	7	H. Từ Sơn	6
N1		Chi Lăng		Hương Mạc	
Xuân Viên	2	Ngõ Năm		Phù Khê I	
Hữu Chấp	15	Cầu Tiên		Phù Khê II	
		Bồ Gạo		Đồng Chõ	

Tên TB	Số máy vận hành	Tên TB	Số máy vận hành	Tên TB	Số máy vận hành
		Yên Đình		TB Trịnh Xá	6
		Xuân Thủy			
II. TP HÀ NỘI					
Công ty TL Hà Nội	2				
Thịnh Liên	2				
III. Tỉnh Vĩnh Phúc					
Công ty Liễn Sơn	18				
TB Cao Đại	4				
Các TB khác	14				

- Trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm 7h ngày 06/8/2020, trên địa bàn tỉnh có 02 trạm đã triển khai hoạt động phục vụ tiêu tập trung tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn.

- Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài đến tại thời điểm 10h ngày 05/8/2020, trên địa bàn tỉnh có 519,5ha diện tích bị ngập, trong đó: 416,5ha lúa (7 ha ngập trắng, 355,5ha ngập 2/3 và 54 ha ngập 3/4) và 103ha màu tập trung tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Yên Lạc do Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn quản lý.

- Tỉnh Bắc Ninh có 16 trạm bơm với 82 máy bơm (chuyên tiêu) đang hoạt động bơm tiêu và tiêu nước đê theo quy trình. Các cống tiêu Đặng Xá, Ngọc Quan, Văn Thai đều mở. Trong vùng chưa xuất hiện ngập úng.

- Công ty ĐTPT Thủy lợi Hà Nội, hiện tại đang vận hành 1 trạm bơm với 2 máy bơm tiêu nước đê. Chưa xuất hiện các điểm ngập úng.

* Dự báo lượng mưa 3 ngày tới dự báo nhỏ hơn lượng mưa tần suất 50%. Trong vùng không xuất hiện thêm các điểm ngập úng, đầy nước mới.

4. Các kiến nghị về vận hành công trình thủy lợi

Đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác ứng trực, căn cứ theo tình hình thực tế, chủ động tiêu thoát và tiến hành các biện pháp phòng chống lụt bão phù hợp:

- Các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và khu vực hạ lưu sông Cà Lồ của tỉnh Vĩnh Phúc, phải thường xuyên theo dõi tình hình mưa, mực nước, trong đồng, ngoài sông trên lưu vực, chủ động tiêu thoát cho các vùng trũng thấp. Tăng cường công tác kiểm tra công trình, kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra và để đảm bảo công tác tiêu được thuận lợi.

- Khu vực miền núi là huyện Lập Thạch và Tam Đảo có địa hình dốc và là khu vực nằm trong hệ thống thủy lợi của các hồ ven dãy núi Tam Đảo, cần tăng cường công tác kiểm tra ứng trực đặc biệt là các vị trí xung yếu đã chỉ ra trong phương án phòng chống thiên tai của địa phương và đảm bảo an toàn hồ chứa. Với những hồ chứa lớn phải cảnh báo tới người dân trong trường hợp phải mở cửa van xả nước hồ xuống hạ du.

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI